

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области</p> <p>С.В. Архипова</p> <p>Письмо № 63-00-04/05-17277-2021 от 19.10.2021</p> <p>«О рассмотрении плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды»</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Глава сельского поселения Подстепки Муниципального района Ставропольский Самарской области</p> <p><i>А.Ю.Марьянов</i></p> <p>А.Ю.Марьянов</p> <p>«19» _____ 2021 г.</p> <p>М.П.</p> 	<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Директор МУП «Водоканал Подстепки»</p> <p><i>Г.В. Штельмах</i></p> <p>Г.В. Штельмах</p> <p>«19» _____ 2021 г.</p> <p>М.П.</p> 
---	---	---

План

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На 2021-2026 гг.

с.п. Подстепки, 2021 г.

1. Общие положения:

1.1 Настоящий план разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011 года, Постановлением Правительства РФ № 641 от 29.07.2013 года «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», СанПИН;

1.2. Разработчик плана - МУП «Водоканал Подстепки»;

1.3. Итогом реализации плана будет доведение показателей качества питьевой воды до установленных требований.

2. Целевые показатели:

2.1. В результате исполнения мероприятий, установленных настоящим планом, должны быть достигнуты следующие количественные показатели качества питьевой воды:

- общая жёсткость - не более 7 (10) мг-экв./л;

- общая минерализация (сухой остаток) - не более 1000 мг/л;

- сульфаты - не более 500 мг/л;

2.2. Остальные показатели качества - без ухудшения.

3. Сроки выполнения мероприятий

3.1. Мероприятия настоящего плана должны быть выполнены в срок до 01 октября 2026 года.

4. Список мероприятий, календарный срок выполнения, стоимость, исполнители

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб., на 01.09.2021г.	Ответственная организация, источник финансирования	Результат мероприятия	Примечание
1	Введены в эксплуатацию две новые водозаборные скважины производительностью 40-60 куб. м. в час каждая, по адресам: водозабор «Северный» ул.40 лет Победы,26 и водозабор «Южный» ул.Мира,50А	3 2 кв. 2021г.	4 2949,0	5 МУП «Водоканал Подстепки», Администрация с.п. Подстепки, Средства МУП «Водоканал Подстепки»	6 Бесперебойное водоснабжение с.п. Подстепки с нормативным постоянным давлением в сетях централизованного водоснабжения вода	7 Выполнено
2	Выполнена реконструкция централизованной сети водоснабжения села в виде закольцовки водопроводной сети по ул. Набережная, ул. Чкалова, ул. Восточная, ул. Советская	июнь 2021г.	589,9	МУП «Водоканал Подстепки», Администрация с.п. Подстепки, Средства МБ	Бесперебойное водоснабжение с.п. Подстепки с нормативным постоянным давлением в сетях централизованного водоснабжения вода	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7
3	Проведена замена участков сетей водоснабжения по ул. Полевая (250 м), Жигулевская (100м), Чкалова (150м), Ул. Подборненска к ул. Чкалова методом методом дом горизонтально направленного бурения (30 м)	2 кв. 2021г.	1050,0	МУП «Водоканал Подстепки», Администрация с.п. Подстепки, Средства МБ Средства МУП «Водоканал Подстепки»	Улучшение качества ресурса подаваемого в сеть централизованного водоснабжения	выполнено
4	Замена участков сетей водоснабжения по ул. Полевая (100м), Чкалова (200м)	2,3 кв. 2021г.	470,0	МУП «Водоканал Подстепки», Администрация с.п. Подстепки, Средства МБ	Улучшение качества ресурса подаваемого в сеть централизованного водоснабжения	В стадии исполнения
5	Замена ингредиентов на станции водоочистки водозабор "Северный" в соответствии с требованиями инструкцией эксплуатации	3 кв. 2022г.	1140,0	МУП «Водоканал Подстепки», Администрация с.п. Подстепки, Средства МБ	Улучшение качества ресурса подаваемого в сеть централизованного водоснабжения	
6	Реконструкция объекта водозабор «Северный»	2023г.	14 000,0	Администрация с.п. Подстепки, МУП «Водоканал Подстепки», Средства бюджетов ОБ, МБ	Замена насосного оборудования НС-2.	Бесперебойное водоснабжение с.п. Подстепки с нормативным постоянным давлением в сетях централизованного водопровода

1	2	3	4	5	6	7
7	Строительство водовода по улицам Полевая - Восточная	2022г.	13 500,0	Администрация с.п. Подстепки, МУП «Водоканал Подстепки», Средства бюджетов ОБ, МБ	Новая сеть водоснабжения	Обеспечение централизованным водоснабжением населения с. п. Подстепки, которое на настоящей момент не имеет возможности подключения к централизованным сетям ввиду их отсутствия.
8	Строительство водовода по улицам Подборненская - Набережная	2023г.	12 100,0	Администрация с.п. Подстепки, Средства бюджетов ОБ, МБ	Новая сеть водоснабжения	Обеспечение централизованным водоснабжением населения с. п. Подстепки, которое на настоящей момент не имеет возможности подключения к централизованным сетям ввиду их отсутствия.
9	Замена сетей водоснабжения по улицам Полевая, Чкалова	2022г.	14 700,0	Администрация с.п. Подстепки, Средства бюджетов ОБ, МБ	Новая сеть водоснабжения	
10	Организация первого этапа охраны источников водоснабжения водозабор «Южный»	2022г.	1200,0	МУП «Водоканал Подстепки», Администрация с.п. Подстепки, Средства МБ	Нормативное состояние территории и ограждения объекта	Исключение загрязнения водоносного горизонта
11	Разработка инвестиционной программы предприятия на 2022 - 2026 годы и определение источников её финансирования	2021г.- 2022г.	Определяется ТЭО	Администрация муниципального района Ставропольский, Администрация с.п. Подстепки, МУП «Водоканал Подстепки», Средства бюджетов ОБ, МБ	Плановые мероприятия по замене распределительных сетей	Реконструкция централизованного водопровода и монтаж нового трубопровода по ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Полевая, ул. Набережная. Ориентировочная суммарная протяженность новых сетей составит 20 км.

1									7	Выполнено
12	Разработка программы производственного контроля качества питьевой воды	2021г.	Определяется ТЭО	МУП «Водоканал Подстепки», собственные средства.	Утвержденная и действующая программа производственного контроля качества питьевой воды до 2023 г.г.	1 этап в стадии реализации - 22 октября 2019г. была опубликована документация об открытом конкурсе; Разработка проектной и рабочей документацией для строительства объекта « Реконструкция системы водоснабжения сельского поселения Подстепки Самарской области ». По итогам проведенного конкурса 13.12.2019г. был заключен контракт № 0142300027119000203 с ОАО «Самарский научно-исследовательский институт техники безопасности нефтехимических производств». В настоящий момент проект проходит государственную экспертизу.				
13	Разработка программы системы очистки Волжской воды путем подключения к трубопроводу диаметром 1200 мм от водозабора ООО «АВК» в районе трассы Подстепки-Ягодное: 1 этап - Разработка проектной и рабочей документацией для строительства объекта « Реконструкция системы водоснабжения сельского поселения Подстепки Самарской области ». 2019-2020г.г. 2 этап – Строительство водоочистных сооружений. 2022-2024г.г. 3 этап- Внедрение и запуск системы очистки. 2024г.	2024г.	Определяется ТЭО	Администрация муниципального района Ставропольский, Администрация с.п. Подстепки Средства бюджетов РФ, ОБ, МБ	Приведение качества питьевой воды в соответствие требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Текущее значение показателя величины допустимого уровня жесткости 10,2(+1,5), ожидаемое не более 7 (+-1,3).					



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fnsamara.ru, http://www.63.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИННИ/КПП 6316098843/631601001

19.10.2021 № 63-00-04/05-17244-2021

На № _____ от _____ 2021г
О рассмотрении плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды

Уважаемая Татьяна Владимировна !

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (далее - Управление) рассмотрев представленный Вами (вх. № 63-21980-2021 от 12.10.2021г.) План мероприятий по приведению качества питьевой воды до нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее План) оценивает в целом его, как соответствующий ст.23. Федерального Закона от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».


В соответствии со ст. 23 Федерального Закона от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на срок реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям в пределах, определенных таким планом мероприятий, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность. Согласование территориальных нормативов качества подаваемой воды в настоящее время законодательством не предусмотрено.

Оценка риска для здоровья (безопасности) от употребления водопроводной воды с отступлениями от гигиенических нормативов на период исполнения Плана проводится аккредитованными в установленном порядке организациями.

Директору МУП «Водоканал-Подстепки»

Штельмах Т.В

vodokanal.podstepki@gmail.com



Поскольку в соответствии с ч. 2. ст. 23 Федерального Закона от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям, представленный План подлежит согласованию с органом местного самоуправления. Обращаю ваше внимание, что в течение срока реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не допускается снижение качества питьевой воды.

Руководитель



С.В. Архипова

Матюнина Ирина Олеговна, 267-42-03.

